

**ФБУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ
КРАЕ"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**

Россия, г. Красноярск

660093

ул. Вавилова 1а
тел. (391) 236-30-80

RA.RU.21 ПТ95 от 26.04.2016

действителен до: . .

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4659 от 28.07.2016 на 1 листах

Заявление № от 26.07.2016

Заказчик:	ООО "Вега"		
662524	Красноярский край, Березовский р-он	с. Бархатово, ул. Чкалова, 1	
Отбор произвел(а):	Федорова В.А.	Дата отбора образца: 26.07.2016	
НД на метод отбора:	Образец отобран заказчиком		
Место отбора:	ВК-10		
Наименование образца:	Холодная вода		
Производитель:	-		
Дата выработки:	Количество:	0,5 л, 1 л	
Дата поступления образца:	26.07.2016	Время поступления образца:	10:10
Дата проведения испытаний:	26.07.2016 - 28.07.2016		
Доп. сведения:	-		
НД, на соответствие которому испытывается образец:	СанПин 2.1.4.1074-01		

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Показатели испытаний	НД на методику испытаний	Нормы по НД	Факт. данные
1	Запах, баллы	ГОСТ 3351-74 п. 2	не более 2	0
2	Привкус, баллы	ГОСТ 3351-74 п.3	не более 2	0
3	Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012	не более 20	2.9±0.9
4	Мутность по стандартной шкале, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	не более 2,6	менее 1,0
5	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не допускаются в 100 мл	не обнаружено
6	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не допускается в 100 мл	не обнаружено
7	Общее микробное число при 37 град. С, КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01	не более 50	менее 1

Ответственный за оформление протокола: Л. Н. Черкасова

Перепечатка и копирование только с разрешения ИЦ ФБУ "Красноярский ЦСМ"

Результаты выданы на представленный образец.

Начальник ИЦ



Г.С. Бутенко



4659