

ФБУ "Красноярский ЦСМ"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ
Начальник аналитической лаборатории Испытательного цент
Бутенко Г.С.

г. Красноярск

660064

ул. Академика Вавилова, д. 1 А

тел. (391) 236-30-80

Аттестат аккредитации RA.RU.21ПТ95

действителен до: . .

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6574 от 30.08.2019 на 2 листах

Заявление № от 21.08.2019

Заказчик:	ООО "ВЕГА"	
	Красноярский край, с. Бархатово, ул. Чкалова, 1 Березовский район	
Отбор произвел(а):	Яблоков А. Н.	Дата отбора образца: 22.08.2019
НД на метод отбора:	Образец отобран заказчиком	
Место отбора:	с. Бархотово, ВК10	
Наименование образца:	Холодная вода.	
Производитель:	-	
Дата выработки:	Количество:	2,0 л; 0,5л
Дата поступления образца:	21.08.2019	Время поступления образца: 14:22
Дата проведения испытаний:	21.08.2019 - 29.08.2019	
Доп. сведения:	-	
НД, на соответствие которому испытывается образец:	СанПин 2.1.4.1074-01	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Показатели испытаний	НД на методику испытаний	Нормы по НД	Факт. данные
1	Водородный показатель(рН), ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,0-9,0	6,9
2	Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
3	Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
4	Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012	не более 20	1,3
5	Окисляемость перманганатная, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	не более 5,0	1,7
6	Жесткость общая, мг-экв/дм3	ГОСТ 31954-2012	не более 7,0	1,5
7	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	не более 1000	105
8	АПАВ, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	не более 0,5	менее 0,025
9	Мутность по стандартной шкале, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	не более 2,6	менее 1,0
10	Фенольный индекс, мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	не более 0,25	менее 0,0005
11	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не допускается в 100 см3	Не обнаружено в 100 с
12	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не допускается в 100 см3	Не обнаружено в 100 с



6574

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6574 от 30.08.2019 на 2 листах


13	Общее микробное число при 37 град. С, КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01	не более 50	Менее 1
----	--	-----------------	-------------	---------

Ответственный за оформление протокола: Н.В. Голикова

Н.В. Голикова

Перепечатка и копирование только с разрешения ИЦ ФБУ "Красноярский ЦСМ"

Результаты выданы на представленный образец.



6574