

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Красноярск

660064

ул. Академика Вавилова, д. 1 А

тел. (391) 236-30-80

Аттестат аккредитации RA.RU.21ПТ95

действителен до: . . .

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5111 от 23.07.2020 на 2 листах

Заявление № от 14.07.2020

Заказчик:	ООО "ВЕГА"		
	Красноярский край, с. Бархатово, ул. Чкалова, 1 Березовский район		
Отбор произвел(а):	Яблоков А. Н.	Дата отбора образца:	14.07.2020
НД на метод отбора:	Образец отобран заказчиком		
Место отбора:	ВК-1		
Наименование образца:	Вода холодная ВК-1		
Производитель:			
Дата выработки:		Количество:	1,0; 1,5 л
Дата поступления образца:	14.07.2020	Время поступления образца:	09:39
Дата проведения испытаний:	14.07.2020 - 27.07.2020		
Доп. сведения:			
НД, на соответствие которому испытывается образец:	СанПиН 2.1.4.1074-01		

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Показатели испытаний	НД на методику испытаний	Нормы по НД	Факт. данные
1	Водородный показатель(рН), ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,0-9,0	6.9
2	Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
3	Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2	0
4	Цветность, град. цветности	ГОСТ 31868-2012	не более 20	3.4
5	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	не более 5,0	1.7
6	Жесткость общая, мг-экв/дм ³	ГОСТ 31954-2012, п.4	не более 7,0	1.7
7	Сухой остаток, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	не более 1000	111
8	Анионные поверхностно-активные вещества, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	не более 0,5	менее 0,025
9	Мутность, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	не более 2,6	менее 1,0
10	Фенолы (общие), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	не более 0,25	менее 0,0005
11	Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	отсутствие	не обнаружено в 100 мл
12	Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	отсутствие	не обнаружено в 100 мл



5111

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5111 от 23.07.2020 на 2 листах

13	Общее микробное число при 37 град. С, КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	не более 50	менее 1
----	--	-----------------	-------------	---------

Ответственный за оформление протокола: О.П. Латынцева *а*

Перепечатка и копирование только с разрешения ИЦ ФБУ "Красноярский ЦСМ"

Результаты выданы на представленный образец.

