

ФБУ "Красноярский ЦСМ"
Испытательный центр

Адрес:	660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1А	Аттестат аккредитации № РА.RU.21ПТ95
Тел.:	(391) 236-30-80 доб. 751, 761, 794, 725	
e-mail:	ic@krascsm.ru	

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник аналитической лаборатории

Р.А. Фрицлер

Фрицлер Р.А.



Протокол № 1645-В
результатов испытаний
от «17» ноября 2020 г.

Наименование организации (заказчика): ООО "Вега"

Адрес заказчика: 662524, Красноярский край, Березовский р-н, п. Бархатово, ул. Чкалова, дом 1

ИНН заказчика: 2458009841

Дата, № контракта, договора, заявки: 05.03.2020 г., № 56/ИЦ

Объект лабораторных испытаний: Холодная вода. ВК 10

Акт отбора пробы: - Дата и время приема пробы: 10.11.2020 г. 12:13

Отбор, доставка и хранение проб проведено согласно: Отбор проб произведен заказчиком, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО отобравшего пробу: Яблоков А.Н.

Дата проведения анализа: начало 10.11.2020 г. окончание 11.11.2020 г.

Таблица 1 - Описание проб:

№ пробы	Место отбора пробы (Географические координаты, наименование объекта, на котором проведен отбор и пр.)	Дата и время отбора пробы
1645-В	ВК 10	10.11.2020

Таблица 2 - Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность	НД на метод испытаний
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,1	0,2	ФР 1.31.2018.30110
2	Жесткость общая	мг-экв/л	1,65	0,25	ГОСТ 31954-2012
3	Запах при 20 град. Цельсия	баллы	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	ЕМФ	<1	-	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Общее микробное число при 37°C	-	Менее 1 КОЕ/мл	-	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
6	Общие колиформные бактерии	-	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01, п.8.2
7	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	2,00	0,40	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Привкус	баллы	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
9	Сухой остаток	мг/дм³	96	18	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
10	Термотолерантные колиформные бактерии	-	Не обнаружено КОЕ в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01, п.8.2

11	Цветность	град. цветности	2,6	0,8	ГОСТ 31868-2012
----	-----------	--------------------	-----	-----	-----------------

Специалист, оформивший протокол

Голикова Н.В. *Н.В.*

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЦ ФБУ «Красноярский ЦСМ»